


**KS-Flachstürze \*)**

Anlage Nr.: 15 zum Bescheid  
 Prüf.-Nr.: 04/18 vom 9.04.2019

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld  
 Steinformat : **150** (Breite B = 15,0 cm)  
 Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm  
 Bewehrung : 2 Ø 10 – B500A oder B500B  
 Druckzone : Übermauerung mit **Vollsteinen** nach DIN EN 771-2:2015-11  
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01  
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!  
 (auch bei Plansteinmauerwerk)  
 Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Als Typenprüfung  
 in statischer Hinsicht geprüft  
 Hannover, den 9.04.2019  
 Landeshauptstadt Hannover  
 Prüfamts für Baustatik  
 Leiter: *Janek Licht* Sachbearbeiter

**Druckzone aus Mauerwerk**

 lichte Weite L <sub>n</sub> [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen e <sub>d</sub> = g <sub>d</sub> + q <sub>d</sub> [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	–	19,24	–	62,55	–	87,50	–	87,50	–	87,50
0,760	16,79	15,00	50,68	42,92	68,99	87,50	68,99	87,50	68,99	87,50
0,885	13,43	12,24	36,68	32,24	60,37	78,86	60,37	86,66	60,37	86,66
1,010	11,15	10,30	28,44	25,61	53,66	56,71	53,66	77,52	53,66	77,52
1,135	9,51	8,88	23,08	21,13	48,29	43,78	48,29	70,13	48,29	70,13
1,260	8,28	7,79	19,34	17,92	39,02	35,40	43,90	64,02	43,90	64,02
1,385	7,32	6,93	16,59	15,51	32,12	29,56	40,25	53,91	40,25	58,89
1,510	6,56	6,24	14,49	13,65	27,18	25,28	37,15	44,27	37,15	54,52
1,635	5,93	5,67	12,84	12,18	23,48	22,02	34,50	37,38	34,50	50,75
1,760	5,42	5,20	11,52	10,97	20,62	19,47	32,20	32,23	32,20	47,48
1,885	4,98	4,79	10,43	9,98	18,35	17,42	30,04	28,25	30,18	44,58
2,010	4,61	4,45	9,53	9,15	16,50	15,74	26,53	25,10	28,41	38,73
2,135	4,29	4,15	8,76	8,44	14,98	14,34	23,70	22,54	26,83	34,16
2,260	3,96	3,77	8,11	7,82	13,70	13,16	21,39	20,43	25,42	30,49
2,385	3,57	3,41	7,54	7,29	12,62	12,15	19,47	18,66	24,15	27,48
2,510	3,24	3,10	7,04	6,83	11,68	11,28	17,85	17,15	23,00	24,98
2,635	2,95	2,83	6,61	6,42	10,87	10,52	16,46	15,86	21,95	22,88
2,760	2,70	–	6,22	–	10,16	–	15,26	–	21,00	–


\*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das  
 Prüfamts für Baustatik der  
 Landeshauptstadt Hannover ist  
 spätestens am 9.4.2024 erforderlich

**KS-Flachstürze \*)**


Anlage Nr.: **23** zum Bescheid  
 Prüf.-Nr.: **04/18** vom **9.04.2019**

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld  
 Steinformat : **150** (Breite B = 15,0 cm)  
 Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm  
 Bewehrung : 2 Ø 10 – B500A oder B500B  
 Druckzone : Übermauerung mit **Lochsteinen** nach DIN EN 771-2:2015-11  
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01  
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!  
 (auch bei Plansteinmauerwerk)  
 Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Als Typenprüfung  
 in statischer Hinsicht geprüft  
 Hannover, den **9.04.2019**  
 Landeshauptstadt Hannover  
 Prüfamts für Baustatik  
 Leiter: *David Licht* Sachbearbeiter

**Druckzone aus Mauerwerk**

 lichte Weite L <sub>n</sub> [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen e <sub>d</sub> = g <sub>d</sub> + q <sub>d</sub> [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	–	19,24	–	62,55	–	81,33	–	81,33	–	81,33
0,760	16,79	15,00	50,68	42,92	68,99	79,55	68,99	79,55	68,99	79,55
0,885	13,43	12,24	36,68	32,24	60,37	73,55	60,37	77,90	60,37	77,90
1,010	11,15	10,30	28,44	25,61	53,66	56,71	53,66	76,38	53,66	76,38
1,135	9,51	8,88	23,08	21,13	48,29	43,78	48,29	70,13	48,29	70,13
1,260	8,28	7,79	19,34	17,92	39,02	35,40	43,90	63,96	43,90	64,02
1,385	7,13	6,59	16,59	15,51	32,12	29,56	40,25	53,91	40,25	58,89
1,510	6,08	5,65	14,49	13,65	27,18	25,28	37,15	44,27	37,15	54,52
1,635	5,24	4,90	12,84	12,18	23,48	22,02	34,50	37,38	34,50	50,75
1,760	4,56	4,29	11,52	10,97	20,62	19,47	32,20	32,23	32,20	47,48
1,885	4,01	3,78	10,43	9,98	18,35	17,42	30,04	28,25	30,18	44,58
2,010	3,55	3,36	9,53	9,15	16,50	15,74	26,53	25,10	28,41	38,73
2,135	3,17	3,01	8,63	8,19	14,98	14,34	23,70	22,54	26,83	34,16
2,260	2,84	2,71	7,74	7,37	13,70	13,16	21,39	20,43	25,42	30,49
2,385	2,57	2,45	6,99	6,66	12,62	12,15	19,47	18,66	24,15	27,48
2,510	2,33	2,23	6,34	6,06	11,68	11,28	17,85	17,15	23,00	24,98
2,635	2,12	2,03	5,78	5,53	10,87	10,47	16,46	15,86	21,95	22,88
2,760	1,94	–	5,28	–	10,00	–	15,26	–	21,00	–

\*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das  
 Prüfamts für Baustatik der  
 Landeshauptstadt Hannover ist  
 spätestens am **9.4.2024** erforderlich