


Anlage Nr.: 16 zum Bescheid
 Prüf.-Nr.: 04/18 vom 2.04.2019

KS-Flachstürze *)

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld
 Steinformat : **200** (Breite B = 20,0 cm)
 Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm
 Bewehrung : 2 Ø 10 – B500A oder B500B
 Druckzone : Übermauerung mit **Vollsteinen** nach DIN EN 771-2:2015-11
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!
 (auch bei Plansteinmauerwerk)
 Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Als Typenprüfung
 in statischer Hinsicht geprüft
 Hannover, den 2.04.2019
 Landeshauptstadt Hannover
 Prüfamts für Baustatik
 Leiter: Jana Licht Sachbearbeiter

Druckzone aus Mauerwerk

 lichte Weite L _n [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen $e_d = g_d + q_d$ [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	–	25,65	–	83,41	–	113,41	–	113,41	–	113,41
0,760	22,39	20,00	67,58	57,23	68,99	98,25	68,99	98,25	68,99	98,25
0,885	17,91	16,31	48,90	42,99	60,37	86,66	60,37	86,66	60,37	86,66
1,010	14,87	13,73	37,93	34,15	53,66	75,61	53,66	77,52	53,66	77,52
1,135	12,68	11,84	30,77	28,17	48,29	58,38	48,29	70,13	48,29	70,13
1,260	11,04	10,39	25,78	23,89	43,90	47,20	43,90	64,02	43,90	64,02
1,385	9,76	9,24	22,12	20,69	40,25	39,41	40,25	58,89	40,25	58,89
1,510	8,74	8,32	19,32	18,21	36,24	33,70	37,15	54,52	37,15	54,52
1,635	7,91	7,56	17,13	16,23	31,31	29,36	34,50	49,83	34,50	50,75
1,760	7,22	6,93	15,36	14,63	27,49	25,96	32,20	42,97	32,20	47,48
1,885	6,64	6,39	13,91	13,31	24,46	23,22	30,18	37,67	30,18	44,59
2,010	6,14	5,93	12,71	12,19	22,01	20,98	28,41	33,46	28,41	42,04
2,135	5,65	5,36	11,68	11,25	19,97	19,12	26,83	30,05	26,83	39,77
2,260	5,07	4,83	10,81	10,43	18,27	17,55	25,42	27,24	25,42	37,73
2,385	4,58	4,37	10,05	9,72	16,82	16,20	24,15	24,88	24,15	35,88
2,510	4,15	3,97	9,39	9,10	15,58	15,04	23,00	22,87	23,00	33,31
2,635	3,78	3,62	8,81	8,56	14,50	14,03	21,94	21,15	21,95	30,50
2,760	3,46	–	8,30	–	13,55	–	20,35	–	21,00	–


*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das
 Prüfamts für Baustatik der
 Landeshauptstadt Hannover ist
 spätestens am 9.4.2024 erforderlich

KS-Flachstürze *)

Anlage Nr.: ...24... zum Bescheid
 Prüf.-Nr.: 0.4/18 vom 9.04.2019

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld
 Steinformat : **200** (Breite B = 20,0 cm)
 Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm
 Bewehrung : 2 Ø 10 – B500A oder B500B
 Druckzone : Übermauerung mit **Lochsteinen** nach DIN EN 771-2:2015-11
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!
 (auch bei Plansteinmauerwerk)
 Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Als Typenprüfung
 in statischer Hinsicht geprüft
 Hannover, den 9.04.2019
 Landeshauptstadt Hannover
 Prüfamt für Baustatik
 Leiter: *Jens Licht* Sachbearbeiter

Druckzone aus Mauerwerk

 lichte Weite L _n [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen e _d = g _d + q _d [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	–	25,65	–	83,41	–	103,54	–	103,54	–	103,54
0,760	22,39	20,00	67,58	57,23	68,99	98,25	68,99	98,25	68,99	98,25
0,885	17,91	16,31	48,90	42,99	60,37	86,66	60,37	86,66	60,37	86,66
1,010	14,87	13,73	37,93	34,15	53,66	74,46	53,66	77,52	53,66	77,52
1,135	12,68	11,84	30,77	28,17	48,29	58,38	48,29	70,13	48,29	70,13
1,260	10,97	10,07	25,78	23,89	43,90	47,20	43,90	64,02	43,90	64,02
1,385	9,22	8,52	22,12	20,69	40,25	39,41	40,25	58,89	40,25	58,89
1,510	7,85	7,31	19,32	18,21	36,24	33,70	37,15	54,52	37,15	54,52
1,635	6,77	6,33	17,13	16,23	31,31	29,36	34,50	49,83	34,50	50,75
1,760	5,90	5,54	15,36	14,63	27,49	25,96	32,20	42,97	32,20	47,48
1,885	5,19	4,89	13,91	13,14	24,46	23,22	30,18	37,67	30,18	44,59
2,010	4,59	4,34	12,35	11,68	22,01	20,98	28,41	33,46	28,41	42,04
2,135	4,10	3,89	11,01	10,45	19,97	19,12	26,83	30,05	26,83	39,77
2,260	3,68	3,50	9,89	9,40	18,27	17,55	25,42	27,24	25,42	37,73
2,385	3,32	3,16	8,92	8,51	16,73	15,95	24,15	24,88	24,15	35,88
2,510	3,01	2,88	8,09	7,73	15,17	14,50	23,00	22,87	23,00	32,94
2,635	2,74	2,63	7,37	7,06	13,83	13,24	21,88	20,96	21,95	30,07
2,760	2,51	–	6,75	–	12,65	–	20,02	–	21,00	–

*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das
 Prüfamt für Baustatik der
 Landeshauptstadt Hannover ist
 spätestens am 9.4.2024 erforderlich